



Faste tilsynsopgaver på offentlige vandløb

Nedre Åmose Å, Strids Mølle

Opgave:

- Styring af vandføring i omløb ved fjernelse/isætning af planker på det gamle stemmeværk.
- Styringspraksis ud fra skalapæl ved indløb til omløbsstryg:
 - Fra 1. februar 2019 til 31. december 2019 skal der registres vandstand på skalapæl og tages billede ned langs omløbsstryg

Frekvens: Fast hver 14. dag.

Nedre Halleby Å, afløb fra Tissø (omløb + stemmeværk)

Opgave: Kontrol af planker i slugene ved siden af automatport. Der skal være isat planker i hvert slug op til markeringen (overkant af planker = kote 1,47 DVR90).

Frekvens: Fast én gang månedligt.


Nedre Halleby Å, udløb v. Flasken

Opgave: Tilsyn med udløbet. Der skal være et tværsnitsareal på 6 m². Entreprenørservice frigraver udløbet efter behov.

Frekvens: Fast hver 14. dag.

Sukkerkanalen, stemmeværk

Opgave: Tilsyn med stemmeværket. Kontroller at plankerne sidder som beskrevet i regulativet for Nedre Halleby Å. Dvs. at der skal være 4 planker i 3 af slugene og 3 planker i det midterste slug (som vist på figuren nedenfor):



Frekvens: Fast én gang månedligt.

OBS! Ved varsel om stormflod eller forhøjet vandstand (DMI udsender varsler ved vandstande højere end 120 cm over normal vandstand), skal alle planker sættes i. Entreprenørservice administrerer isætning og optagning af planker.

Sukkerkanalen, udløb

Opgave: Tilsyn og friholdelse af udløb. Ved frigravning af udløbet skal der graves en rende med bredde på ca. 2,5 meter. Entreprenørservice frigraver efter bestilling.

Frekvens: Efter bestilling

Kærby Å, risteværk v. Sydhavnsvej

Opgave: Tilsyn af kontraktlapper og renholdelse af risteværk ved vejbro over Sydhavnsvej. Der skal også føres tilsyn med spil til kontraktlapper – smøring og vedligeholdelse efter behov). Fjernelse af grøde skal ske skånsomt, for at undgå skade på riste.

Ved frost: tjek om der er is på sluseklapperne. Hvis der er is og der varsles stormflod eller forhøjet vandstand skal isen fjernes så klapperne kan lukke tæt.

Frekvens: Fast hver 7. dag.

Bølerendens udløb

Opgave: Tilsyn og friholdelse.

Frekvens: Fast hver 14. dag.

Tadebækken, klap i udløbsbygværk samt riste (v. hhv. Kongstrupvej og Mastrupvej 55)

Opgave: Tilsyn og friholdelse.

Frekvens: Fast hver 14. dag.

Holmen, udløb

Opgave: Tilsyn m. udløbsbygværk m. kontraktlap. Samt friholdelse foran udløbsrør. Entreprenørservice frigraver efter behov.

Frekvens: Fast hver 7. dag.

Vestre Landkanal, udløb

Opgave: Tilsyn og friholdelse af udløb. Entreprenørservice frigraver efter behov.

Ved frost: tjek om der er is på sluseklapperne. Hvis der er is og der varsles stormflod eller forhøjet vandstand skal isen fjernes så klapperne kan lukke tæt.

Frekvens: Fast hver 7. dag.

Kindelbækken, udløb

Opgave: Tilsyn og friholdelse af udløb. Entreprenørservice frigraver efter bestilling.

Frekvens: Efter Bestilling

Afrapportering af tilsyn:

Kun tilsyn som kræver iværksættelse af handling afrapporteres til Natur & Miljø. Natur & Miljø, kontaktpersoner er:

Allan A. Kristensen tlf.: 59535219/51186492 el. alkr@kalundborg.dk

Oliver P. Olsen tlf.: 59535222/29387865 el. olol@kalundborg.dk

Sara Andersen tlf.: 59534955 el. saee@kalundborg.dk

Mark W. Holm tlf.: 59535254 el. mrho@kalundborg.dk

Der indsendes skriftlig indrapportering med billeddokumentation til ovenstående.